


部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	ADC12	
3	弁 棒	1	SUS403 又は SUS410	
4	弁 体	1	SCS14A	
9	レバーハンドル	1	ADC12	
10	ハンドル押さえボルト	1	SCM435	
16	銘 板	1	ポリプロピレン	
35	エンドプレートボルト	2	SUS304	
45A	O リング	2	EPDM	呼び径 50以上
		1	EPDM	呼び径 40のみ
45B	O リング	2	EPDM	
48	スナップリング	1	SUS304	
61	スタンド	1	SCS13A	
63	スタンド取付ボルト	4	SUS304	
67	ベアリング	2	PTFE (裏金入)	呼び径 40のみ
		2	PPS	呼び径 50以上
74	スラストベアリング	1	PE	
90	ふ た	1	P. V. C	
98	閉閉指示板	1	A1050P	
99A	閉閉指示板用ボルト	2	SS400	
99B	閉閉指示板用ナット	2	SS400	
103	下部弁棒	1	SUS403 又は SUS410	
106	ゴムシート	1	EPDM	
117	ハンドル用ばね	1	SUS304	
124	スプリングピン	1	SUS304	
145A	ばね座金	2	SUS304	
145B	ばね座金	2	SWRH62	
147	エンドプレート	1	SUS304	呼び径 100以下
		1	SUS430	呼び径 125以上
157	ストップレバー	1	ADC12	



鋳出し表示

寸法表

単位: mm

呼び径		d	H	H1	H2	L	D	C		D1	概算質量 (kg)
mm	1n.							5K	10K		
40	1.1/2	40	174	130	60	33	78	95	105	180	1.0
50	2	50	176	132	66	43	93	105	120	180	1.3
65	2.1/2	65	185	141	74	46	118	130	140	180	1.6
80	3	80	193	149	83	46	129	145	150	180	1.8
100	4	100	204	160	94	52	149	165	175	180	2.2
125	5	125	249	195	122	56	184	200	210	230	4.1
150	6	150	261	207	135	56	214	230	240	230	5.1

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径40はJIS B2002 46系列準拠。

検査 圧力	弁 箱		弁 座	
	水 圧	1.47 MPa (15 kaf/cm ²)	1.08 MPa (11 kaf/cm ²)	
空 圧	MPa (kaf/cm ²)	MPa (kaf/cm ²)		

規格	面 間		JIS B2032 系列番号 46 (2)
	管 接 続	ウエハー形	(JIS 5/10K)
	肉 厚	三吉標準	

製 品 記 号 AF3L

アルミニウム 5K/10K

バタフライ弁

ロングネック

年月日	2006.09.21	図 番	△
承認	柳 池 谷		△
検査	柳 池 谷	AF3L-00000	△
設計	池 野 子	REV-03	△
製 図	久 木 田		記号 日 付 承認

三吉パルズ株式会社