



● : 標準品 ☆ : 受注生産品

単位 : mm

図面番号	呼 び		A	B	C	L	H	W	P	フタ用SUS六角ボルト
	A (mm)	B (in)								
☆※ G531-01	50	2	104	42	42	60	60	60	60	M8×16
☆※ G531-02	65	2 1/2	122	53	50	72	73	73	73	M8×20
●※ G531-03	80	3	142	68	57	86	88	88	88	M10×20
●※ G531-04	100	4	168	81	70	102	103	103	103	
●※ G531-05	125	5	196	105	88	121	128	128	128	M10×25
●※ G531-06	150	6	230	131	100	152	156	156	156	

注記1. 適用規格 : 日本金属継手協会 JPF MDJ 004に準拠。

2. 表面処理 : 内外面共ナイロンコーティング (黒色) 300 μm以上とする。
3. 上記継手の付属品はTM-IIをご使用下さい。
2. フタを本体に取付ける際はフタの向きとパッキン面に異物が無いことを確認して下さい。
3. 六角ボルトを片締めにならないよう均等に締付けて下さい。(締付けトルクは10 N・m)
4. 必要に応じてフタ用SUS六角ボルトにグリース等の潤滑油を塗布して下さい。

5					名称	ちゅう房排水用可とう継手本体 (RD継手)				
4	座金組込六角ボルト	SUS304XM7	4			掃除口ソケット (RD-COS)				
3	パッキン	EPDM	1		図番	G531	尺度	承認	確認	作成
2	フタ	FC150	1	JIS G 5501	作成	2020.04.01	Free	真田	西	野村
1	本体	FC150	1	JIS G 5501	東亜高級継手バルブ製造株式会社					
No	部品名	材質	数量	備考						