

# 鋼管の吊配管・立配管及び振れ止め支持間隔（アカギ推奨）

出典：2020 アカギ総合カタログ

管 径 (A)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
鋼管の吊支持間隔	1.8m以下		2.0m以下 全ねじ・棒鋼等で吊バンド使用时											
鋼管の振れ止め支持間隔 形鋼製振止金具	—						8m以下			12m以下				
鋼管の立支持間隔	各階毎又は2m以下 T足・ねじ足等の立バンド使用时													
固定箇所	(鋼管) 最低階の床又は最上階の床													
立管の振止支持	(鋼管) 各階1箇所													



**注意**

- 吊荷重が集中する箇所などは確認の上、吊ボルト径や支持間隔、形鋼振れ止め支持間隔を選定してください。
- 推奨支持間隔、推奨形鋼振れ止め支持間隔は、鉛直方向への静荷重推奨数値です。  
施工が異なる場合は、事前に確認してください。
- 配管重量合計は、目安数値になっています。